施 設 排 ガ ス 測 定 デ ー タ

2017年 12月		一酸化炭素 (ppm)						硫黄酸化物 (ppm)						塩化水素 (ppm)						ばいじん (g/m³N)						窒素酸化物 (ppm)					
		最大		最小		平均		最大		最小		平均		最大		最小		平均		最大		最小		平均		最大		最小		平均	
		1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号
1	金	3	2	2	2	2	2	6	9	1	0	3	3	28	26	6	12	21	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38	32	7	4	22	16
2	土	3	2	2	2	2	2	4	6	0	0	3	2	29	30	17	18	24	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36	30	11	11	24	21
3	日	4	4	2	1	2	2	4	3	0	0	2	2	30	29	8	17	23	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38	28	12	13	25	19
4	月	3	2	2	1	2	2	3	5	0	0	1	2	29	28	6	9	19	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40	23	9	5	24	14
5	火	3	2	2	1	2	1	5	5	0	0	3	2	30	25	16	8	23	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36	21	3	5	24	13
6	水	3	2	2	1	3	1	9	5	0	0	2	2	30	24	17	9	25	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37	37	8	3	24	13
7	木	3	2	2	1	2	1	2	3	0	0	1	1	33	27	12	11	24	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39	32	9	14	22	21
8	金	3	2	2	2	3	2	4	5	0	0	2	2	30	27	9	14	21	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37	26	7	10	24	18
9	土	3	2	2	1	3	2	6	6	0	0	3	2	32	29	11	12	22	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35	28	6	3	22	15
10	日	3	2	3	2	3	2	4	2	1	1	2	2	28	29	17	17	24	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36	29	13	3	25	17
11	月	3	2	2	2	3	2	4	5	0	0	2	2	28	27	12	13	23	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36	22	7	5	21	14
12	火	3	2	2	1	3	2	5	4	0	0	3	2	28	28	8	10	22	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39	28	7	7	25	19
13	水	3	2	2	2	3	2	5	4	0	0	2	2	30	29	16	16	24	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38	31	14	9	27	19
14	木	3	2	2	1	3	2	9	4	0	0	3	2	30	29	13	7	24	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38	39	12	10	26	21
15	金	3	2	2	1	2	2	6	6	0	1	4	3	33	30	17	13	23	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38	32	6	9	23	20
16	土	3	2	2	2	2	2	7	5	2	0	4	3	27	27	12	8	22	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41	27	6	15	26	21
17	日	3	2	2	2	2	2	7	6	1	1	3	3	30	29	15	13	24	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39	30	6	8	22	21
18	月		2		1		2		7		2		4		28		10		21		0.00		0.00		0.00		34		8		22
19	火		1		1		1		6		1		3		25		11		17		0.00		0.00		0.00		30		7		21
20	水		2		1		1		8		0		4		27		5		17		0.00		0.00		0.00		30		10		22
21	木		2		1		2		10		2		3		28		8		19		0.00		0.00		0.00		32		13		24
22	金		2		1		1		7		1		3		26		10		18		0.00		0.00		0.00		31		9		21
23	土		2		1		1		8		2		5		29		11		20		0.00		0.00		0.00		33		5		22
24	日		2		1		1		7		0		5		28		4		18		0.00		0.00		0.00		32		9		23
25	月		2		1		1		7		0		4		24		1		14		0.00		0.00		0.00		31		8		19
26	火		2		1		1		6		1		4		28		10		18		0.00		0.00		0.00		32		4		21
27	水		1		1		1		6		2		4		27		15		22		0.00		0.00		0.00		32		12		25
28	木		3		1		1		9		1		4		28		13		21		0.00		0.00		0.00		30		6		19
29	金		3		1		1		7		1		5		27		9		20		0.00		0.00		0.00		31		3		18
30	土		2		1		1		7		1		4		24		7		18		0.00		0.00		0.00		27		7		18
31	日																														
最大		4	4	3	2	3	2	9	10	2	2	4	5	33	30	17	18	25	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41	39	14	15	27	25
最小		3	1	2	1	2	1	2	2	0	0	1	1	27	24	6	1	19	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35	21	3	3	21	13
平均		3	2	2	1	2	2	5	6	0	1	3	3	30	27	12	11	23	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38	30	8	8	24	19
自主規制値		30 ppm						20 ppm						50 ppm						0.01 g/m³N						50 ppm					
法規制値		30 ppm						3,500 ppm 相当						430 ppm						0.04 g/m³N						250 ppm					

※ 備考 運転計画に基づき 1号炉 12月17日立下げ 2号炉 12月30日立下げ

休炉