

施設排ガス測定データ

2017年 8月	一酸化炭素 (ppm)						硫黄酸化物 (ppm)						塩化水素 (ppm)						ばいじん (g/m ³ N)						窒素酸化物 (ppm)						
	最大		最小		平均		最大		最小		平均		最大		最小		平均		最大		最小		平均		最大		最小		平均		
	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	
1	火	12	3	3	2	3	2	7	7	2	2	4	4	35	20	9	9	20	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42	34	5	7	23	20
2	水	3	2	2	1	3	2	7	16	1	0	3	4	28	21	10	4	17	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36	43	10	3	23	17
3	木	3	6	3	2	3	2	7	8	2	2	4	4	31	27	11	10	21	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40	39	4	7	22	24
4	金	3	2	3	2	3	2	4	8	2	2	3	4	27	27	14	9	21	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36	39	10	5	23	19
5	土	3	3	3	2	3	2	7	7	2	4	5	6	27	28	13	11	19	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38	41	4	9	22	25
6	日	3	2	3	2	3	2	7	7	2	3	5	5	26	19	14	12	21	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39	34	4	10	20	22
7	月	3	2	3	2	3	2	8	8	3	2	5	5	29	23	14	8	20	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41	38	10	7	25	24
8	火	3	3	3	2	3	2	12	7	1	1	4	4	23	22	6	4	14	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37	37	7	3	21	18
9	水	3	2	3	2	3	2	6	7	2	2	4	4	27	28	7	10	17	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39	39	5	4	21	20
10	木	4	3	3	2	3	2	6	6	2	2	4	4	19	20	4	7	12	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35	38	8	6	22	20
11	金	3	3	3	2	3	2	5	5	2	2	3	3	24	23	6	10	15	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39	38	8	6	21	22
12	土	4	2	3	2	3	2	3	4	0	1	2	2	22	24	7	8	14	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38	38	5	8	21	23
13	日	3	3	3	2	3	2	4	3	0	0	1	1	19	24	3	5	11	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37	38	2	7	17	19
14	月	3	2	3	2	3	2	6	6	1	1	3	3	26	25	10	10	17	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41	38	7	8	23	22
15	火	3	2	2	2	3	2	5	6	2	1	3	3	22	21	8	9	15	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41	36	5	6	19	21
16	水	3	2	2	2	3	2	3	5	0	0	1	1	25	23	6	8	14	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40	36	6	6	22	21
17	木	3	2	2	2	3	2	6	4	1	0	2	2	24	19	7	7	14	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37	37	5	7	23	20
18	金	3	2	2	2	3	2	6	4	0	0	2	1	21	17	5	6	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39	34	4	3	21	15
19	土	3	3	2	2	3	2	3	2	0	0	1	1	15	12	3	6	9	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41	36	4	12	22	22
20	日	3	2	2	2	3	2	3	3	0	0	1	1	19	21	5	5	12	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37	35	8	5	22	23
21	月	立下げ	2 立下げ	2 立下げ	2 立下げ	2 立下げ	2 立下げ	3 立下げ	0 立下げ	2 立下げ	2 立下げ	24 立下げ	9 立下げ	14 立下げ	0.00 立下げ	0.00 立下げ	0.00 立下げ	0.00 立下げ	0.00 立下げ	0.00 立下げ	38 立下げ	3 立下げ	19 立下げ	19 立下げ							
22	火	立上げ	立下げ	立上げ	立下げ	立上げ	立下げ	立上げ	立下げ	立上げ	立下げ	立上げ	立下げ	立上げ	立下げ	立上げ	立下げ	立上げ	立下げ	立上げ	立下げ	立上げ	立下げ	立上げ	立下げ	立上げ	立下げ	立上げ	立下げ	立上げ	立下げ
23	水	3 立上げ	2 立上げ	2 立上げ	2 立上げ	8 立上げ	0 立上げ	4 立上げ	19 立上げ	5 立上げ	11 立上げ	0.00 立上げ	0.00 立上げ	0.00 立上げ	0.00 立上げ	43 立上げ	3 立上げ	20 立上げ	20 立上げ												
24	木	3	2	2	2	3	2	7	7	1	2	4	4	25	24	11	10	18	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36	36	4	8	20	22
25	金	3	6	2	1	3	2	7	16	1	0	4	4	22	29	12	1	18	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38	41	7	3	24	18
26	土	3	2	2	2	3	2	5	4	1	0	3	1	26	25	9	10	16	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37	41	9	2	24	14
27	日	3	2	2	1	2	2	3	0	0	0	1	0	23	18	11	0	14	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38	20	9	2	27	6
28	月	3	2	2	1	2	2	5	13	0	0	2	4	22	27	6	0	13	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41	36	5	1	21	17
29	火	3	2	2	1	2	2	7	0	1	0	4	0	21	25	7	0	15	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40	8	3	2	18	4
30	水	3	2	2	2	2	2	5	0	1	0	3	0	26	27	10	12	17	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43	21	5	2	21	10
31	木	3	2	2	1	2	1	6	2	0	0	3	0	25	27	9	4	19	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38	29	4	2	21	6
合計																															
最大		12	6	3	2	3	2	12	16	3	4	5	6	35	29	14	12	21	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43	43	10	12	27	25
最小		3	2	2	1	2	1	3	0	0	0	1	0	15	12	3	0	9	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35	8	2	1	17	4
平均		3	3	2	2	3	2	6	6	1	1	3	3	24	23	8	7	16	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39	35	6	5	22	18
自主規制値		30		ppm				20		ppm				50		ppm				0.01		g/m ³ N				50		ppm			
法規制値		30		ppm				3,500		ppm 相当				430		ppm				0.04		g/m ³ N				250		ppm			