

施設排ガス測定データ

2018年 3月		一酸化炭素 (ppm)						硫黄酸化物 (ppm)						塩化水素 (ppm)						ばいじん (g/m ³ N)						窒素酸化物 (ppm)					
		最大		最小		平均		最大		最小		平均		最大		最小		平均		最大		最小		平均		最大		最小		平均	
		1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号
1	木	2	2	2	2	2	2	8	7	2	1	5	5	31	27	17	8	24	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32	35	7	11	22	25
2	金	3	3	2	2	3	2	7	9	2	2	5	5	30	28	12	12	25	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30	37	8	9	21	21
3	土	3	2	2	1	2	2	8	8	5	0	6	6	29	26	19	5	26	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34	37	8	6	23	26
4	日	5	2	2	1	2	2	8	7	4	2	5	6	30	26	17	13	26	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34	36	7	15	22	25
5	月	3	2	2	2	2	2	7	7	3	3	5	6	29	27	19	12	25	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32	36	7	5	21	19
6	火	3	2	2	1	2	2	6	7	2	2	4	5	30	32	23	17	28	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39	36	7	11	23	27
7	水	3	2	2	1	2	2	6	7	2	2	4	4	33	29	20	14	26	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37	35	9	11	22	22
8	木	3	2	2	2	2	2	8	8	2	2	5	4	30	27	20	13	25	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38	35	11	8	22	25
9	金	3	2	2	1	2	2	5	7	2	2	4	5	30	30	22	17	27	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32	37	7	17	23	27
10	土	3	2	2	1	3	2	6	7	2	2	4	4	31	28	20	16	27	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34	39	9	10	23	24
11	日	3	2	2	2	3	2	8	7	2	2	4	4	33	28	20	12	26	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40	38	4	11	21	24
12	月	3	2	3	1	3	2	7	8	3	0	5	5	29	31	21	8	26	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39	38	6	4	22	20
13	火	3	2	3	2	3	2	6	7	2	2	4	4	31	31	18	14	27	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38	40	13	9	26	25
14	水	3	2	3	2	3	2	8	6	2	2	4	4	29	30	17	13	24	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34	38	5	6	21	21
15	木	3	2	2	2	2	2	8	9	3	3	5	6	30	28	11	15	23	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33	35	11	5	24	23
16	金	3	2	2	1	2	2	8	6	1	2	5	4	32	30	19	17	25	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35	39	8	11	23	25
17	土	2	2	2	1	2	2	6	7	1	1	4	4	40	38	15	15	26	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39	39	7	10	22	25
18	日	2	2	2	1	2	2	6	7	1	1	4	4	38	36	15	10	27	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37	43	6	3	23	22
19	月	3	2	2	1	2	2	6	6	1	1	4	4	35	38	20	21	26	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40	39	7	14	22	28
20	火	2	2	2	2	2	2	4	3	4	3	4	3	26	24	26	24	26	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18	36	18	36	18	36
21	水	立上げ	立上げ	立上げ	立上げ	立上げ	立上げ	立上げ	立上げ	立上げ	立上げ	立上げ	立上げ	立上げ	立上げ	立上げ	立上げ	立上げ	立上げ	立上げ	立上げ	立上げ	立上げ	立上げ	立上げ	立上げ	立上げ	立上げ	立上げ	立上げ	立上げ
22	木	2	2	2	1	2	2	6	7	3	1	4	4	30	29	17	17	24	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37	34	5	11	25	25
23	金	3	2	2	1	2	2	4	7	0	1	3	3	29	28	12	16	23	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37	40	8	15	24	29
24	土	2	2	2	1	2	1	7	6	2	0	4	3	32	29	18	8	25	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42	40	11	24	26	32
25	日	2	2	2	1	2	1	6	6	1	1	4	3	29	26	13	4	23	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39	40	15	2	27	25
26	月	2	2	2	1	2	2	7	7	1	1	4	4	28	26	19	11	25	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43	40	7	4	25	27
27	火	2	3	2	1	2	2	7	7	1	0	4	2	28	18	15	1	25	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41	41	6	3	22	14
28	水	2	2	2	1	2	2	7	8	2	3	5	5	29	26	16	14	24	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39	36	10	6	23	22
29	木		3		1		2		7		4		5		25		13		20		0.00		0.00		0.00		36		10		25
30	金		2		1		2		7		3		6		20		10		15		0.00		0.00		0.00		33		3		19
31	土		立上げ		立上げ		立上げ		立上げ		立上げ		立上げ		立上げ		立上げ		立上げ		立上げ		立上げ		立上げ		立上げ		立上げ		立上げ
最大		5	3	3	2	3	2	8	9	5	4	6	7	40	38	26	24	28	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43	43	18	36	27	36
最小		2	2	2	1	2	1	4	3	0	0	3	2	19	18	11	1	19	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8	33	4	2	8	14
平均		3	2	2	1	2	2	7	7	2	2	4	4	30	28	18	13	25	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35	38	8	10	22	24
自主規制値		30 ppm						20 ppm						50 ppm						0.01 g/m ³ N						50 ppm					
法規値		30 ppm						3,500 ppm相当						430 ppm						0.04 g/m ³ N						250 ppm					
※ 備考		運転管理に基づき		1号炉	3月28日立下げ				1号炉	3月20日立下げ		2号炉	3月20日立下げ		1号炉	3月21日立上げ		2号炉	3月21日立上げ		2号炉	3月30日立下げ		2号炉	3月31日立上げ		休炉				