

施設排ガス測定データ

2018年 10月	一酸化炭素 (ppm)						硫黄酸化物 (ppm)						塩化水素 (ppm)						ばいじん (g/m ³ N)						窒素酸化物 (ppm)						
	最大		最小		平均		最大		最小		平均		最大		最小		平均		最大		最小		平均		最大		最小		平均		
	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	
1	月	5	立上げ	2	立上げ	3	立上げ	4	立上げ	0	立上げ	2	立上げ	32	立上げ	15	立上げ	25	立上げ	0.00	立上げ	0.00	立上げ	0.00	立上げ	40	立上げ	7	立上げ	19	立上げ
2	火	3	16	2	2	2	3	2	5	0	0	1	2	27	24	5	10	19	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44	43	3	10	20	23
3	水	4	2	2	1	3	2	3	5	0	0	1	2	29	27	11	13	22	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37	36	15	8	25	24
4	木	4	2	2	1	3	2	5	6	0	1	2	4	26	26	5	13	18	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37	33	8	3	20	21
5	金		2		1		2		7		1		3		27		10		18		0.00		0.00		0.00		39		7		22
6	土		3		1		2		6		1		3		24		11		18		0.00		0.00		0.00		38		4		22
7	日		3		2		2		7		0		4		27		9		19		0.00		0.00		0.00		43		4		23
8	月		3		1		2		4		0		2		29		14		22		0.00		0.00		0.00		40		10		26
9	火		3		1		2		14		0		3		28		12		22		0.00		0.00		0.00		41		12		26
10	水		3		1		2		7		0		4		28		12		22		0.00		0.00		0.00		37		17		27
11	木		2		1		1		5		1		3		30		14		24		0.00		0.00		0.00		36		17		28
12	金		1		1		1		4		0		2		30		17		26		0.00		0.00		0.00		39		15		28
13	土		2		1		1		4		0		1		29		1		17		0.00		0.00		0.00		37		4		19
14	日		2		1		1		5		0		2		27		9		18		0.00		0.00		0.00		39		3		17
15	月		2		1		2		4		0		2		28		3		21		0.00		0.00		0.00		38		2		24
16	火		2		1		2		6		3		4		27		16		21		0.00		0.00		0.00		37		3		25
17	水		4		1		2		7		1		4		40		15		24		0.00		0.00		0.00		31		6		21
18	木		3		2		2		6		1		3		30		18		25		0.00		0.00		0.00		44		4		23
19	金		4		1		2		5		0		3		30		3		21		0.00		0.00		0.00		40		2		21
20	土		3		2		2		2		0		1		31		3		20		0.00		0.00		0.00		39		3		14
21	日		3		1		2		4		0		1		30		4		21		0.00		0.00		0.00		36		3		15
22	月		3		1		2		5		0		3		34		17		24		0.00		0.00		0.00		36		4		13
23	火		4		1		2		10		0		2		26		2		14		0.00		0.00		0.00		38		3		14
24	水		3		1		2		6		0		4		29		11		22		0.00		0.00		0.00		30		3		15
25	木		3		1		2		3		0		2		30		14		23		0.00		0.00		0.00		35		5		17
26	金		2		2		2		0		0		0		15		15		15		0.00		0.00		0.00		23		23		23
27	土	立上げ	3	立上げ	2	立上げ	2	立上げ	7	立上げ	0	立上げ	3	立上げ	25	立上げ	12	立上げ	17	立上げ	0.00	立上げ	0.00	立上げ	0.00	立上げ	29	立上げ	8	立上げ	21
28	日	3	3	3	2	3	2	5	7	0	0	3	2	27	20	13	13	20	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32	35	7	5	19	19
29	月	3	2	2	1	3	2	5	3	0	0	2	1	27	22	14	12	20	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33	30	13	11	24	23
30	火	3	3	3	2	3	2	5	6	0	0	1	2	28	22	11	10	18	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37	33	9	15	25	25
31	水	7	2	2	1	3	2	7	4	0	0	4	2	24	18	8	9	19	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38	33	9	10	25	21
最大		7	16	3	2	3	3	7	14	0	3	4	4	32	40	15	18	25	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44	44	15	23	25	28
最小		3	1	2	1	2	1	2	0	0	0	1	0	24	15	5	1	18	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32	23	3	2	19	13
平均		4	3	2	1	3	2	5	5	0	0	2	2	28	27	10	11	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37	36	9	7	22	21
自主規制値		30 ppm						20 ppm						50 ppm						0.01 g/m ³ N						50 ppm					
法規制値		30 ppm						3,500 ppm相当						430 ppm						0.04 g/m ³ N						250 ppm					
※ 備考	運転管理に基づいて		2号炉		10月1日立上げ		1号炉		10月4日立下げ		1号炉		10月27日立上げ														休炉				
	設備保全に伴い		2号炉		10月26日立下げ		立上げ																								