

# 施設排ガス測定データ

2018年 4月	一酸化炭素 (ppm)						硫黄酸化物 (ppm)						塩化水素 (ppm)						ばいじん (g/m <sup>3</sup> N)						窒素酸化物 (ppm)						
	最大		最小		平均		最大		最小		平均		最大		最小		平均		最大		最小		平均		最大		最小		平均		
	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	
1	日		3		2		2		8		4		7		26		10		18		0.00		0.00		0.00		35		11		23
2	月		2		2		2		8		4		6		22		10		15		0.00		0.00		0.00		35		7		21
3	火		2		1		2		7		5		6		19		12		15		0.00		0.00		0.00		33		8		21
4	水		3		1		2		10		0		5		12		0		7		0.00		0.00		0.00		42		5		20
5	木		2		1		2		10		0		5		16		0		10		0.00		0.00		0.00		37		5		20
6	金		3		1		2		12		3		6		19		1		12		0.00		0.00		0.00		36		7		22
7	土		2		1		2		8		2		6		33		9		22		0.00		0.00		0.00		34		9		21
8	日		2		1		2		8		2		6		35		11		19		0.00		0.00		0.00		38		4		18
9	月		2		1		2		8		4		6		38		15		24		0.00		0.00		0.00		37		14		25
10	火		2		1		2		9		1		6		29		5		22		0.00		0.00		0.00		38		5		22
11	水		2		1		2		9		4		7		28		14		21		0.00		0.00		0.00		35		5		22
12	木	立上げ	2	立上げ	1	立上げ	2	立上げ	9	立上げ	0	立上げ	5	立上げ	28	立上げ	0	立上げ	15	立上げ	0.00	立上げ	0.00	立上げ	0.00	立上げ	39	立上げ	5	立上げ	19
13	金	2	2	2	1	2	1	7	8	0	2	5	5	27	27	1	18	18	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39	35	5	13	20	24
14	土	1	立上げ	1	立上げ	1	立上げ	4	立上げ	4	立上げ	4	立上げ	20	立上げ	20	立上げ	20	立上げ	0.00	立上げ	0.00	立上げ	0.00	立上げ	32	立上げ	32	立上げ	32	立上げ
15	日	立上げ	4	立上げ	2	立上げ	3	立上げ	7	立上げ	2	立上げ	6	立上げ	18	立上げ	5	立上げ	13	立上げ	0.00	立上げ	0.00	立上げ	0.00	立上げ	31	立上げ	8	立上げ	20
16	月	8	2	1	2	2	2	7	7	1	3	5	6	27	21	10	10	16	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42	33	5	6	24	19
17	火	2	2	1	2	2	2	7	9	2	3	6	6	29	21	10	9	17	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41	37	5	5	25	21
18	水	2	2	2	2	2	2	7	8	0	4	5	6	27	21	2	10	18	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41	32	4	15	21	25
19	木	3		2		2		8		0		5		21		2		12		0.00		0.00		0.00		41		3		17	
20	金	3		2		3		8		0		6		25		1		15		0.00		0.00		0.00		41		5		21	
21	土	3		2		2		7		0		5		28		0		16		0.00		0.00		0.00		39		4		20	
22	日	3		2		2		8		4		7		25		11		16		0.00		0.00		0.00		42		7		21	
23	月	3		2		2		8		6		7		19		9		13		0.00		0.00		0.00		36		8		20	
24	火	3		2		2		9		4		7		20		11		15		0.00		0.00		0.00		41		8		22	
25	水	2		2		2		9		3		6		19		5		13		0.00		0.00		0.00		41		5		22	
26	木	2		2		2		8		4		6		22		10		15		0.00		0.00		0.00		37		8		25	
27	金	3		2		2		9		4		7		25		11		17		0.00		0.00		0.00		37		9		23	
28	土	3		2		2		9		3		7		27		10		20		0.00		0.00		0.00		39		9		22	
29	日	3		2		3		8		4		7		31		11		19		0.00		0.00		0.00		35		7		20	
30	月	3		2		2		8		3		6		21		8		16		0.00		0.00		0.00		39		8		22	
最大		8	4	2	2	3	3	9	12	6	5	7	7	31	38	20	18	20	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42	42	32	15	32	25
最小		1	2	1	1	1	1	4	7	0	0	4	5	19	12	0	0	12	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	31	3	4	17	18
平均		3	2	2	1	2	2	8	9	3	3	6	6	24	24	7	8	16	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39	36	7	8	21	21
自主規制値		30 ppm						20 ppm						50 ppm						0.01 g/m <sup>3</sup> N						50 ppm					
法規制値		30 ppm						3,500 ppm相当						430 ppm						0.04 g/m <sup>3</sup> N						250 ppm					
※ 備考	運転管理に基づいて		1号炉		4月12日立上げ		2号炉		4月18日立下げ		1号炉		4月14日立下げ		2号炉		4月14日立上げ		1号炉		4月15日立上げ		1号炉		4月23日立下げ		休炉				
	設備保全に伴い		2号炉		4月13日立下げ		1号炉		4月14日立下げ		2号炉		4月14日立上げ		1号炉		4月15日立上げ		1号炉		4月23日立下げ										