

施設排ガス測定データ

| 2018年 5月 | | 一酸化炭素 (ppm) | | | | | | 硫黄酸化物 (ppm) | | | | | | 塩化水素 (ppm) | | | | | | ばいじん (g/m ³ N) | | | | | | 窒素酸化物 (ppm) | | | | | |
|-------------|--|-------------|-----|----|-----|----|-----|-------------|-----|----|-----|----|-----|------------|-----|----|-----|----|-----|---------------------------|------|------|------|------|------|-------------|-----|----|-----|----|-----|
| | | 最大 | | 最小 | | 平均 | | 最大 | | 最小 | | 平均 | | 最大 | | 最小 | | 平均 | | 最大 | | 最小 | | 平均 | | 最大 | | 最小 | | 平均 | |
| | | 1号 | 2号 | 1号 | 2号 | 1号 | 2号 | 1号 | 2号 | 1号 | 2号 | 1号 | 2号 | 1号 | 2号 | 1号 | 2号 | 1号 | 2号 | 1号 | 2号 | 1号 | 2号 | 1号 | 2号 | 1号 | 2号 | 1号 | 2号 | 1号 | 2号 |
| 1 | 火 | 3 | | 2 | | 2 | | 8 | | 1 | | 6 | | 21 | | 1 | | 15 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 41 | | 4 | | 20 | |
| 2 | 水 | 3 | | 2 | | 2 | | 8 | | 4 | | 6 | | 21 | | 7 | | 15 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 39 | | 4 | | 19 | |
| 3 | 木 | 3 | | 2 | | 2 | | 8 | | 4 | | 7 | | 31 | | 10 | | 21 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 38 | | 10 | | 25 | |
| 4 | 金 | 3 | 立上げ | 2 | 立上げ | 2 | 立上げ | 8 | 立上げ | 3 | 立上げ | 5 | 立上げ | 30 | 立上げ | 14 | 立上げ | 24 | 立上げ | 0.00 | 立上げ | 0.00 | 立上げ | 0.00 | 立上げ | 37 | 立上げ | 12 | 立上げ | 26 | 立上げ |
| 5 | 土 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 3 | 2 | 6 | 6 | 28 | 24 | 17 | 4 | 24 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38 | 29 | 10 | 3 | 23 | 10 |
| 6 | 日 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 4 | 3 | 6 | 6 | 29 | 20 | 20 | 9 | 25 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40 | 31 | 8 | 5 | 23 | 19 |
| 7 | 月 | 3 | 立上げ | 2 | 立上げ | 3 | 立上げ | 9 | 立上げ | 5 | 立上げ | 7 | 立上げ | 24 | 立上げ | 10 | 立上げ | 17 | 立上げ | 0.00 | 立上げ | 0.00 | 立上げ | 0.00 | 立上げ | 41 | 立上げ | 8 | 立上げ | 23 | 立上げ |
| 8 | 火 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | 10 | 4 | 3 | 7 | 7 | 21 | 12 | 10 | 4 | 16 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40 | 34 | 6 | 4 | 22 | 18 |
| 9 | 水 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 9 | 2 | 0 | 6 | 5 | 31 | 21 | 8 | 1 | 19 | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35 | 37 | 6 | 3 | 21 | 16 |
| 10 | 木 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 1 | 4 | 5 | 6 | 31 | 25 | 12 | 13 | 23 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40 | 35 | 5 | 4 | 21 | 18 |
| 11 | 金 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 6 | 30 | 21 | 13 | 2 | 21 | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41 | 32 | 6 | 4 | 21 | 17 |
| 12 | 土 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 7 | 1 | 5 | 5 | 6 | 30 | 27 | 8 | 13 | 20 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38 | 33 | 5 | 9 | 24 | 20 |
| 13 | 日 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 3 | 1 | 6 | 5 | 30 | 30 | 12 | 6 | 21 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36 | 33 | 8 | 6 | 22 | 17 |
| 14 | 月 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 3 | 1 | 6 | 5 | 24 | 15 | 9 | 3 | 16 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38 | 44 | 6 | 4 | 19 | 14 |
| 15 | 火 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 4 | 1 | 6 | 6 | 27 | 18 | 16 | 7 | 21 | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 34 | 9 | 8 | 25 | 20 |
| 16 | 水 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 4 | 4 | 6 | 6 | 31 | 19 | 14 | 9 | 23 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40 | 35 | 11 | 16 | 25 | 25 |
| 17 | 木 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 5 | 4 | 6 | 6 | 30 | 17 | 14 | 5 | 21 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38 | 35 | 7 | 16 | 22 | 26 |
| 18 | 金 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 11 | 3 | 4 | 6 | 6 | 27 | 16 | 9 | 0 | 19 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41 | 35 | 5 | 13 | 23 | 22 |
| 19 | 土 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 27 | 25 | 17 | 8 | 22 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39 | 34 | 10 | 4 | 25 | 17 |
| 20 | 日 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 3 | 5 | 5 | 29 | 25 | 14 | 11 | 22 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36 | 31 | 16 | 4 | 26 | 22 |
| 21 | 月 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 12 | 2 | 0 | 5 | 5 | 27 | 20 | 12 | 0 | 20 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 38 | 5 | 4 | 21 | 19 |
| 22 | 火 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 30 | 25 | 6 | 5 | 19 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 | 38 | 8 | 8 | 21 | 20 |
| 23 | 水 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 10 | 4 | 1 | 6 | 5 | 29 | 29 | 12 | 1 | 18 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 37 | 9 | 3 | 22 | 16 |
| 24 | 木 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 5 | 3 | 31 | 25 | 16 | 10 | 23 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40 | 33 | 16 | 4 | 26 | 19 |
| 25 | 金 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 26 | 25 | 6 | 9 | 17 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35 | 30 | 5 | 11 | 21 | 23 |
| 26 | 土 | 2 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 3 | 1 | 6 | 4 | 26 | 29 | 14 | 8 | 20 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35 | 35 | 6 | 5 | 23 | 22 |
| 27 | 日 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 2 | 5 | 6 | 29 | 28 | 14 | 19 | 22 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39 | 36 | 13 | 20 | 25 | 28 |
| 28 | 月 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 10 | 4 | 1 | 6 | 4 | 28 | 25 | 18 | 2 | 24 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41 | 35 | 8 | 4 | 25 | 20 |
| 29 | 火 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | 2 | 1 | 5 | 3 | 24 | 24 | 12 | 5 | 18 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 35 | 6 | 3 | 23 | 17 |
| 30 | 水 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 3 | 3 | 6 | 6 | 25 | 24 | 11 | 14 | 18 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41 | 35 | 5 | 19 | 24 | 27 |
| 31 | 木 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 | 1 | 0 | 5 | 5 | 28 | 26 | 13 | 8 | 18 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41 | 45 | 10 | 3 | 22 | 24 |
| 最大 | | 3 | 12 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | 12 | 5 | 5 | 7 | 7 | 31 | 30 | 20 | 19 | 25 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41 | 45 | 16 | 20 | 26 | 28 |
| 最小 | | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 21 | 12 | 1 | 0 | 15 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 | 29 | 4 | 3 | 19 | 10 |
| 平均 | | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 3 | 2 | 6 | 5 | 28 | 23 | 12 | 7 | 20 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38 | 35 | 8 | 7 | 23 | 20 |
| 自主規制値 | | 30 ppm | | | | | | 20 ppm | | | | | | 50 ppm | | | | | | 0.01 g/m ³ N | | | | | | 50 ppm | | | | | |
| 法規制値 | | 30 ppm | | | | | | 3,500 ppm相当 | | | | | | 430 ppm | | | | | | 0.04 g/m ³ N | | | | | | 250 ppm | | | | | |
| ※ 備考 | 運転管理に基づいて 2号炉 5月4日立上げ 設備保全に伴い 2号炉 5月6日立下げ 2号炉 5月7日立上げ 1号炉 5月11日立下げ 2号炉 5月14日立下げ 2号炉 5月19日立下げ 2号炉 5月23日立下げ 休炉 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |