施 設 排 ガ ス 測 定 デ ー タ

2018年 7月		一酸化炭素 (ppm)						硫黄酸化物 (ppm)						塩化水素 (ppm)						ばいじん (g/m³N)						窒素酸化物 (ppm)					
		最大		最小		平均		最大		最小		平均		最大		最小		平均		最大		最小		平均		最大		最小		平均	
		1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号
1	日																														
2	月																														
3	火																														
4	水																														
5	木																														
6	金																														
7	土																														
8	日																														
9	月																														
10	火																														
11	水																														
12	木																														
13	金																														
14	土																														
15	日																														
16	月																														
17	火	立上げ		立上げ		立上げ		立上げ		立上げ		立上げ		立上げ		立上げ		立上げ		立上げ		立上げ		立上げ		立上げ		立上げ		立上げ	
18	水	3	立上げ	3	立上げ	3	立上げ	4	立上げ	1	立上げ	2	立上げ	23	立上げ	5	立上げ	11	立上げ	0.00	立上げ	0.00	立上げ	0.00	立上げ	40	立上げ	8	立上げ	21	立上げ
19	木	3	4	2	3	3	3	4	4	1	0	3	1	21	18	13	5	17	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37	36	16	9	26	24
20	金	3	4	2	2	2	2	5	5	2	1	3	2	26	23	10	11	16	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39	36	8	9	24	22
21	土	2	3	2	2	2	2	7	6	3	1	5	4	26	25	15	12	19	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40	34	5	16	23	25
22	日	3	2	2	2	2	2	7	6	2	1	4	3	25	24	11	10	17	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39	38	14	5	26	23
23	月	2	2	2	2	2	2	6	6	2	1	5	3	27	27	5	10	20	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41	40	5	5	19	21
24	火	3	6	2	2	2	2	7	7	1	2	5	4	29	28	5	10	18	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38	36	4	4	20	19
25	水	7	2	2	2	3	2	12	7	1	1	4	4	24	30	10	14	21	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37	39	14	9	24	23
26	木	立上げ	立上げ	立上げ	立上げ	立上げ	立上げ	立上げ	立上げ	立上げ	立上げ	立上げ	立上げ	立上げ	立上げ	立上げ	立上げ	立上げ	立上げ	立上げ	立上げ	立上げ	立上げ	立上げ	立上げ	立上げ	立上げ	立上げ	立上げ	立上げ	立上げ
27	金	2	7	2	2	2	2	7	8	3	2	5	5	30	29	13	8	22	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38	38	7	7	21	19
28	土	3	3	2	2	2	2	9	7	2	0	5	4	29	29	19	5	24	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39	37	11	3	25	21
29	日	3	3	2	2	2	2	7	7	4	2	5	5	29	28	18	21	25	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38	37	12	8	26	25
30	月	3	3	2	2	3	2	8	7	0	0	5	4	26	27	4	10	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43	40	2	4	22	20
31	火	3	3	2	2	2	2	6	6	1	2	4	4	26	29	12	20	19	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37	37	4	14	18	27
最大		7	7	3	3	3	3	12	8	4	2	5	5	30	30	19	21	25	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43	40	17	16	26	27
最小		2	2	2	2	2	2	4	4	0	0	2	1	21	18	4	5	11	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36	34	2	3	18	19
平均		3	4	2	2	2	2	7	6	2	1	4	4	26	26	11	11	19	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39	37	9	8	23	22
自主規制値		30 ppm						20 ppm						50 ppm						0.01 g/m³N						50 ppm					
法規制値		30 ppm						3,500 ppm 相当						430 ppm						0.04 g/m³N						250 ppm					

※ 備考 運転管理に基づき 1号炉 7月17日立上げ 2号炉 7月18日立上げ

設備保全に伴い 1号炉 7月25日立下げ 1号炉 7月26日立上げ 2号炉 7月26日立下げ 7月26日立上げ

休炉