施 設 排 ガ ス 測 定 デ ー タ

2019年 11月		一酸化炭素 (ppm)						硫黄酸化物 (ppm)						塩化水素 (ppm)						ばいじん (g/m³N)						窒素酸化物 (ppm)					
		最大		最小		平均		最大		最小		平均		最大		最小		平均		最大		最小		平均		最大		最小		平均	
		1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号
1	金	2	立上げ	1	立上げ	1	立上げ	5	立上げ	1	立上げ	2	立上げ	30	立上げ	12	立上げ	23	立上げ	0.00	立上げ	0.00	立上げ	0.00	立上げ	36	立上げ	10	立上げ	26	立上げ
2	土	2	2	1	1	1	2	5	6	0	4	2	5	29	17	8	11	22	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36	28	14	9	26	18
3	日	2	5	1	1	2	1	4	10	0	2	2	5	29	27	10	13	24	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39	41	11	4	24	20
4	月	2	2	1	1	2	1	4	5	0	1	2	3	31	28	13	9	23	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36	26	9	9	25	18
5	火	2	1	1	0	1	1	3	5	1	1	2	3	27	27	13	13	22	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36	28	9	6	24	19
6	水	1	1	0	0	1	1	3	6	0	1	2	4	32	28	17	19	24	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38	31	11	11	25	20
7	木	1	1	0	1	1	1	4	6	1	1	2	4	32	29	19	11	24	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36	29	14	8	26	19
8	金	1	1	0	1	1	1	3	5	0	1	1	3	30	28	16	15	24	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38	31	11	8	24	21
9	土	1	2	0	0	1	1	7	6	1	2	4	5	30	30	13	13	22	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39	25	12	7	25	16
10	日	1	1	0	1	1	1	5	6	2	3	3	5	29	29	20	18	25	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34	28	18	17	28	23
11	月	1	1	0	0	1	1	5	6	1	1	3	4	27	27	14	12	22	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37	27	6	6	23	18
12	火	1	1	0	0	1	1	7	7	1	1	4	4	30	28	17	16	24	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37	29	8	7	23	18
13	水	2	2	0	0	1	1	3	8	0	2	2	4	28	30	15	14	22	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35	26	10	13	23	20
14	木	1	2	1	1	1	1	4	5	0	2	1	4	25	30	5	17	18	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38	30	11	5	25	17
15	金	1	2	0	0	1	1	7	6	2	1	4	4	28	31	12	11	21	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37	28	7	6	21	17
16	土	7	3	1	1	1	2	6	6	3	1	4	4	29	30	13	9	22	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36	29	11	13	26	20
17	日	1	3	1	2	1	2	7	7	3	1	5	5	25	27	13	9	21	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38	31	9	14	23	21
18	月	1	2	1	2	1	2	8	7	1	1	6	6	28	29	5	8	17	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34	29	6	8	24	19
19	火	1	2	1	2	1	2	6	7	2	2	4	5	25	30	9	18	18	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36	34	15	13	26	22
20	水	1	2	1	2	1	2	6	7	3	1	5	4	27	29	13	9	20	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35	28	15	13	27	21
21	木	1	4	0	1	1	2	8	9	4	4	6	5	25	30	13	17	19	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35	23	8	7	23	17
22	金	1	2	0	1	1	2	6	5	3	2	5	4	28	29	15	7	21	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33	27	20	11	28	20
23	土		2		2		2		5		1		3		18		7		12		0.00		0.00		0.00		30		8		22
24	日		2		2		2		7		3		5		19		9		14		0.00		0.00		0.00		35		7		21
25	月		2		2		2		6		3		4		25		7		15		0.00		0.00		0.00		32		15		21
26	火		2		1		2		7		3		5		30		12		18		0.00		0.00		0.00		30		8		22
27	水		2		1		2		7		3		5		25		11		20		0.00		0.00		0.00		34		5		20
28	木		2		1		1		6		2		3		27		9		20		0.00		0.00		0.00		28		7		20
29	金		10		1		2		8		2		4		32		11		21		0.00		0.00		0.00		30		7		20
30	土		2		1		1		7		2		4		25		13		21		0.00		0.00		0.00		28		10		20
最大		7	10	1	2	2	2	8	10	4	4	6	6	32	32	20	19	25	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39	41	20	17	28	23
最小		1	1	0	0	1	1	3	5	0	1	1	3	25	17	5	7	17	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33	23	6	4	21	16
平均		2	2	1	1	1	1	5	6	1	2	3	4	28	27	13	12	22	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36	29	11	9	25	20
自主規制値		30 ppm						20 ppm						50 ppm						0.01 g/m³N						50 ppm					
法規制値		30 ppm						3,500 ppm 相当						430 ppm						0.04 g/m³N						250 ppm					

※ 備考 運転管理に基づき 2号炉 11月1日立上げ
設備保全に伴い 1号炉 11月22日立下げ

休炉