

施設排ガス測定データ

2019年 7月	一酸化炭素 (ppm)						硫黄酸化物 (ppm)						塩化水素 (ppm)						ばいじん (g/m ³ N)						窒素酸化物 (ppm)						
	最大		最小		平均		最大		最小		平均		最大		最小		平均		最大		最小		平均		最大		最小		平均		
	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	
1	月																														
2	火																														
3	水																														
4	木																														
5	金																														
6	土																														
7	日																														
8	月																														
9	火																														
10	水																														
11	木																														
12	金																														
13	土																														
14	日																														
15	月																														
16	火		立上げ		立上げ		立上げ		立上げ		立上げ		立上げ		立上げ		立上げ		立上げ		立上げ		立上げ		立上げ		立上げ		立上げ		
17	水	立上げ	3	立上げ	2	立上げ	2	立上げ	5	立上げ	3	立上げ	4	立上げ	21	立上げ	10	立上げ	16	立上げ	0.00	立上げ	0.00	立上げ	0.00	立上げ	0.00	立上げ	18	立上げ	
18	木	2	3	1	2	1	2	6	7	2	3	4	5	28	24	9	11	16	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20	26	8	8	14	17
19	金	2	2	1	2	1	2	7	10	4	3	6	5	26	20	14	8	21	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32	38	7	4	18	15
20	土	2	3	1	2	1	2	7	6	4	3	5	4	31	28	13	11	23	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40	35	8	6	21	18
21	日	1	4	1	2	1	3	7	7	4	3	6	5	28	26	17	11	23	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34	35	7	4	19	18
22	月	6	4	1	2	1	3	12	15	4	2	6	5	28	25	10	5	19	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37	34	11	9	23	21
23	火	2	3	1	2	1	3	6	5	4	2	5	3	20	18	3	7	14	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33	26	10	3	22	14
24	水	2	3	1	2	1	3	8	5	4	3	5	4	29	25	8	10	21	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36	34	10	5	21	17
25	木	2	3	1	2	1	3	8	7	4	3	6	5	30	28	10	6	25	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37	34	7	7	20	18
26	金	2	3	1	2	1	3	8	6	5	3	6	5	28	24	14	12	23	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35	33	8	9	23	22
27	土	2	3	1	2	1	3	10	7	4	2	6	5	27	26	2	7	17	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39	36	7	6	20	19
28	日	1	3	1	2	1	3	7	7	5	2	6	5	29	27	9	4	21	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36	35	7	10	17	24
29	月	2	3	1	3	1	3	8	8	6	3	7	6	26	25	15	11	20	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32	33	11	9	21	21
30	火	2	3	1	3	1	3	8	7	5	3	7	6	25	26	12	9	18	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	33	10	9	20	19
31	水	2	3	1	2	1	2	8	7	4	3	6	5	30	29	16	9	24	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35	34	6	5	22	18
最大		6	4	1	3	1	3	12	15	6	3	7	6	31	29	17	12	25	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40	38	11	10	23	24
最小		1	2	1	2	1	2	6	5	2	2	4	3	20	18	2	4	14	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20	26	6	3	14	14
平均		2	3	1	2	1	3	8	7	4	3	6	5	28	25	11	9	20	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34	33	8	7	20	19
自主規制値		30 ppm				20 ppm				50 ppm				0.01 g/m ³ N				50 ppm													
法規制値		30 ppm				3,500 ppm相当				430 ppm				0.04 g/m ³ N				250 ppm													
※ 備考	運転管理に基づき 設備保全に伴い 2号炉 7月16日立上げ 2号炉 7月25日立下げ 1号炉 7月17日立上げ 1号炉 立上げ ■ 休炉																														