施 設 排 ガ ス 測 定 デ ー タ

2020年 9月		一酸化炭素 (ppm)						硫黄酸化物 (ppm)						塩化水素 (ppm)						ばいじん (g/m³N)						窒素酸化物 (ppm)					
		最大		最小		平均		最大		最小		平均		最大		最小		平均		最大		最小		平均		最大		最小		平均	
		1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号
1	火	3	2	1	2	1	2	7	7	0	1	4	4	17	19	4	4	13	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26	31	5	3	16	17
2	水	1	2	1	2	1	2	7	6	1	1	5	4	19	19	8	3	14	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29	33	11	7	20	19
3	木	1	2	1	1	1	2	7	7	1	3	5	5	19	24	6	11	13	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29	31	4	4	16	20
4	金	1	2	1	2	1	2	7	7	1	3	5	6	19	29	7	15	14	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30	31	6	4	17	19
5	土	1	3	1	1	1	2	7	11	2	1	4	5	21	23	8	2	13	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26	32	8	3	18	12
6	日	1	2	1	2	1	2	6	8	1	4	5	6	16	9	4	5	12	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32	24	11	20	21	22
7	月	4	1	1	0	1	0	8	2	1	2	4	2	15	5	5	4	10	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29	13	6	8	15	10
8	火	1	3	0	0	1	1	7	6	1	0	4	3	17	15	3	6	11	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27	32	7	6	16	18
9	水	1	1	0	0	1	1	8	7	3	2	5	5	19	20	11	8	14	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24	30	12	6	20	19
10	木	1	2	0	0	1	1	8	7	2	2	5	5	15	18	7	8	11	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30	33	7	5	17	19
11	金	1	1	0	1	0	1	7	7	3	4	6	5	14	19	10	9	13	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	32	10	15	17	23
12	土	1	2	0	1	1	1	8	7	2	3	5	6	16	29	8	10	13	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30	32	11	5	19	18
13	日	1	2	1	1	1	1	11	8	1	3	5	6	19	20	5	8	12	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29	29	8	8	17	22
14	月	1	2	1	1	1	2	7	8	4	3	6	6	14	21	10	10	12	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25	32	14	7	19	20
15	火		4		1		2		7		3		6		21		9		15		0.00		0.00		0.00		34		6		21
16	水		2		1		2		8		5		7		18		11		14		0.00		0.00		0.00		35		7		21
17	木		2		1		2		7		4		6		19		12		16		0.00		0.00		0.00		32		9		23
18	金		2		2		2		7		1		6		20		7		14		0.00		0.00		0.00		34		5		20
19	土		2		1		2		8		4		7		21		13		16		0.00		0.00		0.00		35		6		23
20	日		5		1		1		8		3		6		21		8		15		0.00		0.00		0.00		34		16		26
21	月		2		1		1		8		1		4		15		2		8		0.00		0.00		0.00		34		7		23
22	火		2		1		1		7		1		3		12		2		6		0.00		0.00		0.00		33		5		23
23	水		2		1		1		6		2		3		12		3		6		0.00		0.00		0.00		33		10		26
24	木		2		1		1		6		2		5		15		4		9		0.00		0.00		0.00		31		9		20
25	金		1		1		1		8		1		5		15		6		10		0.00		0.00		0.00		32		5		18
26	土		1		1		1		7		2		5		15		7		10		0.00		0.00		0.00		31		7		22
27	日		2		1		1		7		1		5		13		1		8		0.00		0.00		0.00		36		6		20
28	月		2		1		1		9		2		7		18		9		12		0.00		0.00		0.00		33		5		20
29	火		2		1		1		7		5		6		18		10		14		0.00		0.00		0.00		32		10		21
30	水		2		1		1		7		1		6		21		6		15		0.00		0.00		0.00		32		6		25
最大		4	5	1	2	1	2	11	11	4	5	6	7	21	29	11	15	14	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32	36	14	20	21	26
最小		1	1	0	0	0	0	6	2	0	0	4	2	14	5	3	1	10	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24	13	4	3	15	10
平均		1	2	1	1	1	1	8	7	2	2	5	5	17	18	7	7	13	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28	32	9	7	18	20
自主規制値		30 ppm						20 ppm						50 ppm						0.01 g/m³N						50 ppm					
法規制値		30 ppm						3,500 ppm 相当						430 ppm						0.04 g/m³N						250 ppm					

※ 備考 運転管理に基づき 1号炉 9月14日立下げ
設備保全に伴い 2号炉 9月6日立下げ 9月7日立上げ

休炉