

施設排ガス測定データ

2020年 10月	一酸化炭素 (ppm)						硫黄酸化物 (ppm)						塩化水素 (ppm)						ばいじん (g/m ³ N)						窒素酸化物 (ppm)								
	最大		最小		平均		最大		最小		平均		最大		最小		平均		最大		最小		平均		最大		最小		平均				
	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号			
1	木	立上げ	2	立上げ	1	立上げ	1	立上げ	9	立上げ	5	立上げ	7	立上げ	27	立上げ	13	立上げ	17	立上げ	0.00	立上げ	0.00	立上げ	0.00	立上げ	0.00	立上げ	30	立上げ	4	立上げ	18
2	金	1	2	1	1	1	1	8	7	0	5	5	7	12	24	4	12	10	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27	32	7	15	14	25
3	土	1	2	0	1	1	2	8	7	5	3	6	6	18	23	11	8	14	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30	30	7	5	17	19
4	日	1	2	1	2	1	2	12	7	0	6	5	7	23	17	4	0	13	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33	30	9	6	19	19
5	月	1	立上げ	1	立上げ	1	立上げ	9	立上げ	2	立上げ	6	立上げ	18	立上げ	8	立上げ	13	立上げ	0.00	立上げ	0.00	立上げ	0.00	立上げ	0.00	立上げ	34	立上げ	11	立上げ	21	立上げ
6	火	1	3	0	1	1	2	8	7	3	2	6	6	19	22	10	0	14	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29	35	13	4	19	19
7	水	1	2	0	1	1	1	8	8	1	2	5	6	20	25	8	11	13	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18	39	8	5	13	18
8	木	1	1	0	1	1	1	7	8	2	4	6	6	20	27	10	12	14	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18	35	8	5	11	20
9	金	1	5	0	1	1	1	7	7	2	2	6	5	23	28	8	13	16	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29	33	7	5	16	21
10	土	1	2	0	2	1	2	7	7	2	2	6	5	22	30	9	17	15	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29	36	5	4	12	15
11	日	1	2	0	1	1	2	9	7	1	4	6	5	21	29	5	18	13	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18	37	7	5	11	15
12	月	2		1		1		8		1		5		19		6		13		0.00		0.00		0.00		0.00		32		12		19	
13	火	1		1		1		7		2		4		14		7		10		0.00		0.00		0.00		0.00		28		8		17	
14	水	1		1		1		8		2		5		17		8		12		0.00		0.00		0.00		0.00		28		11		21	
15	木	1		1		1		8		1		5		20		4		13		0.00		0.00		0.00		0.00		27		9		19	
16	金	3		1		1		9		3		6		16		6		13		0.00		0.00		0.00		0.00		26		8		20	
17	土	5		1		1		9		1		5		18		2		10		0.00		0.00		0.00		0.00		29		13		20	
18	日	1		0		1		9		2		6		25		4		18		0.00		0.00		0.00		0.00		26		13		21	
19	月	5		1		1		9		3		6		26		8		14		0.00		0.00		0.00		0.00		25		12		19	
20	火	1		1		1		9		2		5		23		7		15		0.00		0.00		0.00		0.00		27		12		20	
21	水	1		0		1		12		0		4		19		3		12		0.00		0.00		0.00		0.00		32		8		19	
22	木	1		1		1		8		2		6		18		6		13		0.00		0.00		0.00		0.00		29		10		19	
23	金	1		1		1		8		1		5		18		4		12		0.00		0.00		0.00		0.00		29		11		18	
24	土	1		1		1		7		0		5		18		2		12		0.00		0.00		0.00		0.00		25		11		18	
25	日	1		0		1		8		0		5		18		6		12		0.00		0.00		0.00		0.00		27		5		17	
26	月	1		0		1		7		2		6		18		7		12		0.00		0.00		0.00		0.00		26		11		18	
27	火	1		1		1		8		1		5		16		5		11		0.00		0.00		0.00		0.00		27		14		21	
28	水	1	立上げ	0	立上げ	1	立上げ	8	立上げ	3	立上げ	5	立上げ	16	立上げ	8	立上げ	11	立上げ	0.00	立上げ	0.00	立上げ	0.00	立上げ	0.00	立上げ	26	立上げ	11	立上げ	20	立上げ
29	木	1	2	0	1	1	1	8	8	1	3	5	5	13	17	4	9	10	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25	33	5	3	15	15
30	金	1	2	1	0	1	1	8	7	2	3	5	5	17	17	7	9	11	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29	33	9	6	18	18
31	土	1	1	0	0	1	0	7	8	1	3	4	6	14	15	5	10	10	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32	33	5	8	17	19
最大		5	5	1	2	1	2	12	9	5	6	6	7	26	30	11	18	18	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34	39	14	15	21	25
最小		1	1	0	0	1	0	7	7	0	2	4	5	12	15	2	0	10	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18	30	5	3	11	15
平均		1	2	1	1	1	1	8	7	2	3	5	6	19	23	6	10	13	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27	34	9	6	18	19
自主規制値		30 ppm						20 ppm						50 ppm						0.01 g/m ³ N						50 ppm							
法規制値		30 ppm						3,500 ppm相当						430 ppm						0.04 g/m ³ N						250 ppm							
※ 備考	運転管理に基づき 設備保全に伴い 1号炉 10月1日立上げ 2号炉 10月4日立下げ 2号炉 10月11日立下げ 10月28日立上げ 休炉																																