

# 施設排ガス測定データ

2021年 8月	一酸化炭素 (ppm)						硫黄酸化物 (ppm)						塩化水素 (ppm)						ばいじん (g/m <sup>3</sup> N)						窒素酸化物 (ppm)						
	最大		最小		平均		最大		最小		平均		最大		最小		平均		最大		最小		平均		最大		最小		平均		
	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	
1	日	1	2	0	1	1	2	7	8	0	2	4	5	30	29	4	12	22	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30	33	10	8	18	18
2	月	1	3	0	1	1	2	7	7	1	2	4	5	32	31	4	14	22	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33	31	10	9	20	19
3	火	1	2	0	1	1	2	8	13	1	1	5	6	32	31	17	8	27	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30	34	10	6	20	18
4	水		立下げ		立下げ		立下げ		立下げ		立下げ		立下げ		立下げ		立下げ		立下げ		立下げ		立下げ		立下げ		立下げ		立下げ		立下げ
5	木																														
6	金		立上げ		立上げ		立上げ		立上げ		立上げ		立上げ		立上げ		立上げ		立上げ		立上げ		立上げ		立上げ		立上げ		立上げ		立上げ
7	土	立上げ	5	立上げ	1	立上げ	2	立上げ	7	立上げ	2	立上げ	4	立上げ	31	立上げ	17	立上げ	24	立上げ	0.00	立上げ	0.00	立上げ	0.00	立上げ	30	立上げ	5	立上げ	19
8	日	1	2	1	1	1	2	6	7	0	3	2	5	28	30	0	18	19	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37	28	10	6	21	17
9	月	2	2	0	1	1	2	5	4	1	2	3	3	28	14	4	11	17	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36	9	14	5	24	8
10	火	1	2	0	1	1	2	7	7	1	3	4	5	26	30	8	13	19	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38	29	9	4	21	19
11	水	1	2	0	1	1	1	7	8	3	3	4	5	30	31	11	17	22	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35	32	10	9	24	20
12	木	1	2	0	1	1	2	6	6	0	3	3	5	32	33	0	22	20	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43	34	9	9	25	20
13	金	1	2	1	1	1	2	1	7	0	3	0	5	36	33	12	20	26	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36	32	12	6	23	16
14	土	1	2	1	2	1	2	6	9	1	3	4	5	37	31	20	14	28	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34	33	11	9	22	19
15	日	1	2	1	2	1	2	4	6	0	3	1	4	29	31	0	17	19	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39	32	10	9	22	20
16	月	1	2	0	1	1	2	7	8	0	2	4	6	31	31	11	19	24	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32	32	11	8	23	19
17	火	1	2	1	1	1	2	5	5	1	1	2	3	29	31	3	10	16	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35	30	9	9	21	19
18	水	5	2	1	1	1	2	6	7	1	2	4	5	30	31	0	11	20	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35	34	9	5	24	17
19	木	1	2	1	1	1	2	7	7	1	2	4	5	30	31	2	11	20	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35	30	8	4	21	17
20	金	1	2	1	1	1	2	4	5	1	2	2	4	32	32	0	16	20	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35	28	11	8	22	17
21	土	1	2	1	1	1	2	6	5	1	1	3	3	29	32	6	10	20	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38	33	14	7	24	18
22	日	1	2	1	1	1	2	7	7	2	3	5	5	32	31	16	22	25	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36	38	13	5	24	17
23	月	1	2	1	1	1	2	4	6	0	1	2	4	31	32	3	12	21	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35	34	12	7	22	19
24	火	1	2	0	1	1	1	4	5	1	2	3	3	32	32	8	19	25	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38	32	14	5	24	16
25	水	1	2	1	1	1	2	5	7	1	3	3	5	31	31	5	18	21	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40	28	11	12	23	20
26	木	1	2	1	1	1	2	4	6	1	1	3	3	29	32	5	16	19	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39	33	10	7	21	17
27	金	1	2	1	1	1	2	5	5	0	2	2	4	30	31	3	20	19	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32	31	9	11	22	20
28	土	1	2	1	1	1	2	4	6	1	1	3	4	25	33	0	11	15	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32	33	10	4	20	17
29	日	1	2	1	2	1	2	5	5	0	2	3	4	22	28	2	20	15	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35	28	10	5	21	16
30	月	1	2	1	1	1	2	3	5	1	2	2	3	21	27	7	15	14	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	31	12	5	21	16
31	火	1	3	0	1	1	2	4	5	1	2	3	4	24	30	11	12	16	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	29	11	10	18	18
最大		5	5	1	2	1	2	8	13	3	3	5	6	37	33	20	22	28	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43	38	14	12	25	20
最小		1	2	0	1	1	1	1	4	0	1	0	3	21	14	0	8	14	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30	9	8	4	18	8
平均		1	2	1	1	1	2	5	7	1	2	3	4	30	30	6	15	20	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35	31	11	7	22	18
自主規制値		30 ppm						20 ppm						50 ppm						0.01 g/m <sup>3</sup> N						50 ppm					
法規値		30 ppm						3,500 ppm相当						430 ppm						0.04 g/m <sup>3</sup> N						250 ppm					
※ 備考		設備保全に伴い 1号炉 8月3日立下げ 2号炉 8月4日立下げ 1号炉 8月7日立上げ 2号炉 8月6日立上げ 8月8日立下げ 8月9日立上げ																													

■ 休炉